

**JKP ŠENTJUR,**  
javno komunalno podjetje d.o.o.



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021

Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Mesto odvzema
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	Omr. Planina pri Sevnici
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri Žusmu
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Kalobje
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje - Lopaca



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN URBANOST

**JKP ŠENTJUR,**  
javno komunalno podjetje d.o.o.



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021

Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Mesto odvzema
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	Omr. Planina pri Sevnici
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri Žusmu
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Kalobje
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponikva
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje - Lopaca



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021

Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Paketi opomba PV pomeni- barva, motnost, oksidativnost, amonij; MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	TM (T, prosti klor, pH, elektroprevodnost, vonj, okus); PV - barva, motnost, oksidativnost, amonij; MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	TM (T, prosti Cl); MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	TM (T, prosti klor, pH, elektroprevodnost, vonj, okus); PV - barva, motnost, oksidativnost, amonij; MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	TM (T, prosti Cl); MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	TM (T, prosti Cl); MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF





## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021

Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Paketi opomba PV pomeni- barva, motnost, oksidativnost, amonij; MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	TM (T, prosti klor, pH, elektroprevodnost, vonj, okus); PV - barva, motnost, oksidativnost, amonij; MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	TM (T, prosti Cl); MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	TM (T, prosti klor, pH, elektroprevodnost, vonj, okus); PV - barva, motnost, oksidativnost, amonij; MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	TM (T, prosti Cl); MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	TM (T, prosti Cl); MKB LJ Pitna voda redna preiskava MF



**JKP ŠENTJUR,**  
javno komunalno podjetje d.o.o.



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Temperatura vode <ni mej> °C	pH 6.5 - 9.5	Električna prevodnost (20°C) < 2500 µS/cm
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	9,6	8,0	391
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	8,9		
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	9,7	7,9	522
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	9,4		
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	11,2		



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN URBANOST

**JKP ŠENTJUR,**  
javno komunalno podjetje d.o.o.



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Temperatura vode <ni mej> °C	pH 6.5 - 9.5	Električna prevodnost (20°C) < 2500 µS/cm
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	9,6	8,0	391
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	8,9		
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	9,7	7,9	522
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	9,4		
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	11,2		



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Vonj ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	Okus ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	Klor-prosti <ni mej> mg/L
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	brez vonja	brez okusa	0,19
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu			0,21
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	brez vonja	brez okusa	0,15
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur			0,18
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje			0,18



**JKP ŠENTJUR,**  
javno komunalno podjetje d.o.o.



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Vonj ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	Okus ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	Klor-prosti <ni mej> mg/L
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	brez vonja	brez okusa	0,19
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu			0,21
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	brez vonja	brez okusa	0,15
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur			0,18
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje			0,18



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO





## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Intenziteta vonja <ni mej>	Barva (436 nm) ~ brez neobičajnih sprememb m-1	Permanganatni indeks (oksidativnost) < 5 mg/L O <sub>2</sub>
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	/	<0,1	<0,5
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu			
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	/	<0,1	<0,5
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur			
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje			



**JKP ŠENTJUR,**  
javno komunalno podjetje d.o.o.



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Intenziteta vonja <ni mej>	Barva (436 nm) ~ brez neobičajnih sprememb m-1	Permanganatni indeks (oksidativnost) < 5 mg/L O <sub>2</sub>
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	/	<0,1	<0,5
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu			
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	/	<0,1	<0,5
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur			
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje			



NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO



## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Motnost ~ brez neobičajnih sprememb NTU	Amonij < 0.50 mg/L NH4	Escherichia coli 0 CFU/100 mL	Koliformne bakterije CFU/100 mL
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<0,2	<0,05	0	0
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu			0	0
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<0,2	<0,05	0	0
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur			0	0
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje			0	0





## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Št. vzorca	Matriks	Območje	Motnost ~ brez neobičajnih sprememb NTU	Amonij < 0.50 mg/L NH4	Escherichia coli 0 CFU/100 mL	Koliformne bakterije CFU/100 mL
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<0,2	<0,05	0	0
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu			0	0
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<0,2	<0,05	0	0
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur			0	0
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje			0	0





## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Število kolonij pri 22C  
~ brez neobičajnih  
sprememb

Skupno število  
mikroorganizmov pri 37°C

Št. vzorca	Matriks	Območje	CFU/mL	< 100 CFU/mL
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<10	<10
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	<10	<10
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	<10	<10





## MESEČNO POROČILO

### IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 22.4.2021  
Matriks: Pitna voda

Število kolonij pri 22C  
~ brez neobičajnih  
sprememb

Skupno število  
mikroorganizmov pri 37°C

Št. vzorca	Matriks	Območje	CFU/mL	< 100 CFU/mL
21/37225	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<10	<10
21/37226	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	<10	<10
21/37227	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
21/37228	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
21/37229	Pitna voda	Vodovod Prevorje	<10	<10

