



MESEČNO POROČILO NOVEMBER

IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 9.12.2021
Matriks: Pitna voda
Datum priprave: 15.12.2021

Št. vzorca	Matriks	Območje	Mesto odvzema	Temperatura vode <ni mej> °C	pH 6.5 - 9.5
21/123803	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici, pipa na umivalniku v čajni kuhinji	7,3	8,1
21/123804	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje-Svetelka, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji	9,9	7,9
21/123805	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	omr. Loka pri Žusmu, pipa na pomivalnem koritu za pomivanje posode v kuhinji	8,2	7,7
21/123807	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva, pipa na pomivalnem koritu za pomivanje posode v kuhinji	10,0	7,8
21/123808	Pitna voda	Vodovod Prevorje	omr. Prevorje	8,8	
21/123809	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur -mesto	13,6	
21/123806	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje, pipa na pomivalnem koritu za pomivanje posode v kuhinji	6,6	8,1



MESEČNO POROČILO

IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 9.12.2021
Matriks: Pitna voda
Datum priprave: 15.12.2021

Št. vzorca	Matriks	Območje	Električna	Vonj	Okus
			prevodnost (20°C)	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb
			< 2500 µS/cm		
21/123803	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	399	brez vonja	brez okusa
21/123804	Pitna voda	Vodovod Šentjur	520	brez vonja	brez okusa
21/123805	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	532	brez vonja	brez okusa
21/123807	Pitna voda	Vodovod Šentjur	525	brez vonja	brez okusa
21/123808	Pitna voda	Vodovod Prevorje			
21/123809	Pitna voda	Vodovod Šentjur			
21/123806	Pitna voda	Vodovod Šentjur	529	brez vonja	brez okusa



MESEČNO POROČILO

IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 9.12.2021
Matriks: Pitna voda
Datum priprave: 15.12.2021

Št. vzorca	Matriks	Območje	Klor-prosti <ni mej> mg/L	Intenziteta vonja <ni mej>	Barva (436 nm) ~ brez neobičajnih sprememb m-1
21/123803	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	0,20	/	0,1
21/123804	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,24	/	<0,1
21/123805	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	0,15	/	<0,1
21/123807	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,25	/	<0,1
21/123808	Pitna voda	Vodovod Prevorje	0,20		
21/123809	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,13		
21/123806	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,22	/	<0,1



MESEČNO POROČILO

IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 9.12.2021
Matriks: Pitna voda
Datum priprave: 15.12.2021

Št. vzorca	Matriks	Območje	Permanganatni indeks (oksidativnost) < 5 mg/L O ₂	Motnost ~ brez neobičajnih sprememb NTU	Amonij < 0.50 mg/L NH ₄
21/123803	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<0,5	0,3	<0,05
21/123804	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<0,5	<0,2	<0,05
21/123805	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	<0,5	<0,2	<0,05
21/123807	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<0,5	<0,2	<0,05
21/123808	Pitna voda	Vodovod Prevorje			
21/123809	Pitna voda	Vodovod Šentjur			
21/123806	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<0,5	0,2	<0,05



MESEČNO POROČILO

IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 9.12.2021
Matriks: Pitna voda
Datum priprave: 15.12.2021

Escherichia coli
0
CFU/100 mL

Koliformne
bakterije
0
CFU/100 mL

Enterokoki
0
CFU/100 mL

Št. vzorca	Matriks	Območje	Escherichia coli 0 CFU/100 mL	Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL	Enterokoki 0 CFU/100 mL
21/123803	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	0	0	<10
21/123804	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0	0	<10
21/123805	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	0	0	<10
21/123807	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0	0	<10
21/123808	Pitna voda	Vodovod Prevorje	0	0	<10
21/123809	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0	0	<10
21/123806	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0	0	<10



MESEČNO POROČILO

IZVOZ REZULTATOV

Datum sprejema: 9.12.2021
Matriks: Pitna voda
Datum priprave: 15.12.2021

Število kolonij
pri 22C
~ brez neobičajnih
sprememb
CFU/mL

Število kolonij
pri 36C
< 100
CFU/mL

Št. vzorca	Matriks	Območje	Število kolonij pri 22C ~ brez neobičajnih sprememb CFU/mL	Število kolonij pri 36C < 100 CFU/mL
21/123803	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<10	<10
21/123804	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
21/123805	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	<10	<10
21/123807	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
21/123808	Pitna voda	Vodovod Prevorje	<10	<10
21/123809	Pitna voda	Vodovod Šentjur	14	<10
21/123806	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10