



Datum sprejema: 21.1.2023

Matriks: Pitna voda

Temperatura vode

<ni mej>

°C

## MESEČNO POROČILO JANUAR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema	
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Dramlje	13.12.2022	10,8
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Kalobje	13.12.2022	7,6
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Šentjur	13.12.2022	10,0
23/5092	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri Žusmu	13.12.2022	8,1
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	Omr. Palnina pri Sevnici	13.12.2022	8,0



## MESEČNO POROČILO JANUAR

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	pH	Električna prevodnost (20°C)	Vonj	Okus
			6.5 - 9.5	< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb
				μS/cm		
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	7,7	520	brez vonja	brez okusa
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur				
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	7,6	524	brez vonja	brez okusa
23/5092	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu				
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	7,9	376	brez vonja	brez okusa



## MESEČNO POROČILO JANUAR

Klor-prosti	Intenziteta vonja	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)
<ni mej>	<ni mej>	~ brez neobičajnih sprememb	< 5
mg/L		m-1	mg/L
			O2

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje				
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,24	/	<0,1	0,68
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,18			
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0,15	/	<0,1	<0,5
23/5092	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	0,17			
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	0,27	/	<0,1	<0,5





## MESEČNO POROČILO JANUAR

Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
~ brez neobičajnih sprememb	< 100
CFU/mL	CFU/mL

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje		
23/5089	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
23/5090	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	12
23/5091	Pitna voda	Vodovod Šentjur	<10	<10
23/5092	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	<10	<10
23/5093	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	<10	<10