



Datum sprejema: 9.10.2024

Datum Priprave: 17.10.2024

MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema		
24/107180	Pitna voda	Vodovod Prevorje	Omr. Prevorje	9. 10. 2024	17,3	
24/107181	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Ponika	9. 10. 2024	17,9	
24/107182	Pitna voda	Vodovod Šentjur	Omr. Kalobje	9. 10. 2024	16,6	8,0
24/107183	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	Omr. Loka pri Žusmu	9. 10. 2024	16,9	
24/107184	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	Omr. Planina pri Sevnici	9. 10. 2024	16,9	8,0

Temperatura vode	pH
<ni mej>	6.5 - 9.5
°C	



MESEČNO POROČILO OKTOBER

Električna prevodnost (20°C)	Vonj	Okus	Klor-prosti
< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>
μS/cm			mg/L

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje				
24/107180	Pitna voda	Vodovod Prevorje				0,22
24/107181	Pitna voda	Vodovod Šentjur				0,25
24/107182	Pitna voda	Vodovod Šentjur	506	brez vonja	brez okusa	0,19
24/107183	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu				0,17
24/107184	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	394	brez vonja	brez okusa	0,16



MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje
------------	---------------	---------

24/107180 Pitna voda Vodovod Prevorje

24/107181 Pitna voda Vodovod Šentjur

24/107182 Pitna voda Vodovod Šentjur

24/107183 Pitna voda Vodovod Loka pri Žusmu

24/107184 Pitna voda Vodovod Planina pri Sevnici

Intenziteta vonja	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij
<ni mej>	~ brez neobičajnih sprememb	< 5	<ni mej>	< 0.50
	m-1	mg/L	NTU	mg/L
		O ₂		NH ₄

/ <0,1 <0,5 <0,1 <0,003

/ <0,1 <0,5 0,4 <0,003



MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje
24/107180	Pitna voda	Vodovod Prevorje
24/107181	Pitna voda	Vodovod Šentjur
24/107182	Pitna voda	Vodovod Šentjur
24/107183	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu
24/107184	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici

Escherichia coli	Koliformne bakterije	Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C
0	0	0	~ brez neobičajnih sprememb	< 100
CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	mg/L	mg/L
			Cl	ClO3

0	0	0	<10	<10
0	0	0	<10	<10
0	0	0	47	53
0	0	0	<10	<10
0	0	0	<10	16



MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	
24/107180	Pitna voda	Vodovod Prevorje	
24/107181	Pitna voda	Vodovod Šentjur	
24/107182	Pitna voda	Vodovod Šentjur	
24/107183	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	0
24/107184	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	

Clostridium perfringens
0
CFU/100 mL