



Datum sprejema: 8.11.2024

Datum Priprave: 15.11.2024

MESEČNO POROČILO NOVEMBER

Temperatura vode	pH
<ni mej>	6.5 - 9.5
°C	

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Mesto odvzema	Datum odvzema		
24/119049	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	omr. Planina pri Sevnici	9. 10. 2024	14,1	
24/119050	Pitna voda	Vodovod Prevorje	omr. Prevorje	9. 10. 2024	16,8	7,9
24/119051	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Dramlje	9. 10. 2024	15,0	
24/119052	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Ponikva	9. 10. 2024	15,6	
24/119053	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Kalobje	9. 10. 2024	13,9	
24/119054	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hruševac	omr. Šentjur-Hruševac		14,3	7,8
24/119055	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	omr. Loka pri Žusmu		14,2	
24/119056	Pitna voda	Vodovod Šentjur	omr. Šentjur		15,1	



MESEČNO POROČILO NOVEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	Električna prevodnost (20°C)	Vonj	Okus	Klor-prosti
			< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>
			μS/cm			mg/L
24/119049	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici				0,16
24/119050	Pitna voda	Vodovod Prevorje	472	brez vonja	brez okusa	0,21
24/119051	Pitna voda	Vodovod Šentjur				0,24
24/119052	Pitna voda	Vodovod Šentjur				0,22
24/119053	Pitna voda	Vodovod Šentjur				0,23
24/119054	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hruševac	498	po kloru ali klorirani vodi	brez okusa	0,26
24/119055	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu				0,23
24/119056	Pitna voda	Vodovod Šentjur				0,25



MESEČNO POROČILO NOVEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje
24/119049	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici
24/119050	Pitna voda	Vodovod Prevorje
24/119051	Pitna voda	Vodovod Šentjur
24/119052	Pitna voda	Vodovod Šentjur
24/119053	Pitna voda	Vodovod Šentjur
24/119054	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hruševac
24/119055	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu
24/119056	Pitna voda	Vodovod Šentjur

Intenziteta vonja	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij
<ni mej>	~ brez neobičajnih sprememb	< 5	<ni mej>	< 0.50
	m-1	mg/L	NTU	mg/L
		O2		NH4

/	<0,1	<0,5	<0,1	<0,003
rahel	<0,1	<0,5	<0,1	<0,003



MESEČNO POROČILO NOVEMBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Območje	
24/119049	Pitna voda	Vodovod Planina pri Sevnici	
24/119050	Pitna voda	Vodovod Prevorje	
24/119051	Pitna voda	Vodovod Šentjur	
24/119052	Pitna voda	Vodovod Šentjur	
24/119053	Pitna voda	Vodovod Šentjur	
24/119054	Pitna voda	Vodovod Šentjur-Hruševac	
24/119055	Pitna voda	Vodovod Loka pri Žusmu	
24/119056	Pitna voda	Vodovod Šentjur	0

Clostridium perfringens
0
CFU/100 mL