JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

Datum sprejema: 08.09.2026

Datum Priprave: 02.10.2026

# MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

| Št. vzorca | Oznaka vzorca | Mesto odvzema | Območje | Datum odvzema | Temperatura vode | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | <ni mej> | 6.5 - 9.5 |
| | | | | | °C | |
| 26/91653 | Pitna voda | Omr. Loka pri žusmu | Vodovod Loka pri Žusmu | 8. 09. 2026 | 20,4 | 7,7 |
| 26/91654 | Pitna voda | Omr. Prevorje | Vodovod Prevorje | 8. 09. 2026 | 21,4 | |
| 26/91655 | Pitna voda | Omr. Dramlje | Vodovod Šentjur | 8. 09. 2026 | 18,4 | 7,7 |
| 26/91656 | Pitna voda | Omr. Ponikva | Vodovod Šentjur | 8. 09. 2026 | 21,2 | 7,7 |
| 26/91657 | Pitna voda | Omr.Šentjur | Vodovod Šentjur | 8. 09. 2026 | 20,6 | 7,7 |
| 26/91658 | Pitna voda | Omr. Kalobje | Vodovod Šentjur | 8. 09. 2026 | 19,2 | |

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

# MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

| Št. vzorca | Oznaka vzorca | Mesto odvzema | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Intenziteta vonja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | <ni mej> | <ni mej> |
| | | | µS/cm | | | mg/L | |
| | | | | | | | |
| 26/91653 | Pitna voda | Omr. Loka pri žusmu | 527 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | / |
| 26/91654 | Pitna voda | Omr. Prevorje | | | | 0,19 | |
| 26/91655 | Pitna voda | Omr. Dramlje | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | / |
| 26/91656 | Pitna voda | Omr. Ponikva | 457 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | / |
| 26/91657 | Pitna voda | Omr.Šentjur | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,13 | / |
| 26/91658 | Pitna voda | Omr. Kalobje | | | | 0,17 | |

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

# MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

| Št. vzorca | Oznaka vzorca | Mesto odvzema | Barva (436 nm) | Permanganatni indeks (oksidativnost) | Motnost | Amonij | Escherichia coli | Koliformne bakterije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ~ brez neobičajnih sprememb | < 5 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 0.50 | 0 | 0 |
| | | | m-1 | mg/L | NTU | mg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL |
| | | | | O2 | | NH4 | | |
| 26/91653 | Pitna voda | Omr. Loka pri žusmu | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,013 | 0 | 0 |
| 26/91654 | Pitna voda | Omr. Prevorje | | | | | 0 | 0 |
| 26/91655 | Pitna voda | Omr. Dramlje | <0,1 | <0,5 | 0,1 | <0,013 | 0 | 0 |
| 26/91656 | Pitna voda | Omr. Ponikva | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,013 | 0 | 0 |
| 26/91657 | Pitna voda | Omr.Šentjur | <0,1 | <0,5 | 0,1 | <0,013 | 0 | 0 |
| 26/91658 | Pitna voda | Omr. Kalobje | | | | | 0 | 0 |

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

# MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

| | | | Enterokoki | Število kolonij pri 22C | Število kolonij pri 36C | Klorid | Tribromometan (bromoform) | Bromodiklorometan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | < 250 | <ni mej> | <ni mej> |
| | | | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | mg/L | µg/L | µg/L |
| | | | | | | | | |
| **Št. vzorca** | **Oznaka vzorca** | **Mesto odvzema** | | | | Cl | | |
| 26/91653 | Pitna voda | Omr. Loka pri žusmu | | <10 | <10 | 2,4 | <0,2 | 0,77 |
| 26/91654 | Pitna voda | Omr. Prevorje | | <10 | <10 | 3,4 | 0,30 | 0,79 |
| 26/91655 | Pitna voda | Omr. Dramlje | | <10 | <10 | | | |
| 26/91656 | Pitna voda | Omr. Ponikva | | <10 | <10 | | | |
| 26/91657 | Pitna voda | Omr.Šentjur | | <10 | <10 | | | |
| 26/91658 | Pitna voda | Omr. Kalobje | | <10 | <10 | | | |

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

# MESEČNO POROČILO SEPTEMBER

| Št. vzorca | Oznaka vzorca | Mesto odvzema | Dibromoklorometan | Bromat | Triklorometan (kloroform) | Trihalometani (vsota) | Klorat | Klorit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | <ni mej> | < 10 | <ni mej> | < 100 | < 0.25 | < 0.25 |
| | | | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L |
| | | | | | | | | |
| | | | | BrO3 | | | ClO3 | ClO2 |
| 26/91653 | Pitna voda | Omr. Loka pri žusmu | 0,76 | <3 | 0,66 | 2,2 | 0,04 | <0,01 |
| 26/91654 | Pitna voda | Omr. Prevorje | 0,93 | <3 | 0,52 | 2,5 | <0,01 | <0,01 |
| 26/91655 | Pitna voda | Omr. Dramlje | | | | | | |
| 26/91656 | Pitna voda | Omr. Ponikva | | | | | | |
| 26/91657 | Pitna voda | Omr.Šentjur | | | | | | |
| 26/91658 | Pitna voda | Omr. Kalobje | | | | | | |