JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

Datum sprejema: 05.10.2026

Datum Priprave: 23.10.2026

MESEČNO POROČILO OKTOBER

					Temperatura vode	pH
					<ni mej>	6.5 - 9.5
					°C	
Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Območje	Datum odvzema		
26/103579	Pitna voda	Omr. Loka pri žusmu	Vodovod Loka pri Žusmu	5. 10. 2026	17,4	
26/103580	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici	Vodovod Planina pri Sevnici	5. 10. 2026	18,3	7,4
26/103581	Pitna voda	Omr. Prevorje	Vodovod Prevorje	5. 10. 2026	18,5	
26/103582	Pitna voda	Omr. Ponikva	Vodovod Šentjur	5. 10. 2026	18,6	
26/103583	Pitna voda	Omr. Kalobje	Vodovod Šentjur	5. 10. 2026	16,5	7,5

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Električna prevodnost (20°C)	Vonj	Okus	Klor-prosti	Intenziteta vonja
			< 2500	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	<ni mej>	<ni mej>
			µS/cm			mg/L	
26/103579	Pitna voda	Omr. Loka pri žusmu				0,08	
26/103580	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici	403	brez posebnosti	brez posebnosti	0,27	/
26/103581	Pitna voda	Omr. Prevorje				0,11	
26/103582	Pitna voda	Omr. Ponikva				0,26	
26/103583	Pitna voda	Omr. Kalobje	512	brez posebnosti	brez posebnosti	0,19	/

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Barva (436 nm)	Permanganatni indeks (oksidativnost)	Motnost	Amonij	Escherichia coli	Koliformne bakterije
			~ brez neobičajnih sprememb	< 5	~ brez neobičajnih sprememb	< 0.50	0	0
			m-1	mg/L	NTU	mg/L	CFU/100 mL	CFU/100 mL
				O2		NH4		
26/103579	Pitna voda	Omr. Loka pri žusmu					0	0
26/103580	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici	<0,1	<0,5	0,2	<0,013	0	0
26/103581	Pitna voda	Omr. Prevorje					0	0
26/103582	Pitna voda	Omr. Ponikva					0	0
26/103583	Pitna voda	Omr. Kalobje	<0,1	<0,5	0,2	<0,013	0	0

JKP ŠENTJUR,
javno komunalno podjetje d.o.o.

MESEČNO POROČILO OKTOBER

Št. vzorca	Oznaka vzorca	Mesto odvzema	Enterokoki	Število kolonij pri 22C	Število kolonij pri 36C	Clostridium perfringens
			0	~ brez neobičajnih sprememb	< 100	0
			CFU/100 mL	CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL
26/103579	Pitna voda	Omr. Loka pri žusmu	0	<10	20	0
26/103580	Pitna voda	Omr. Planina pri Sevnici		<10	<10	
26/103581	Pitna voda	Omr. Prevorje		<10	<10	
26/103582	Pitna voda	Omr. Ponikva		<10	<10	
26/103583	Pitna voda	Omr. Kalobje		<10	<10	